

### Jautājums

Par galveno būvizstrādājumu sarakstu

Konkursa nolikuma B pielikuma "Būvprojekts" rasējuma lapā "STANDARTA RASĒJUMI Segas konstrukciju atjaunošanas veidi" segas konstrukciju veidam "Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants/šķembu) seguma atjaunošana" virskārtai noteikts grants- šķembu maisījums ar sastāvu- frakcija 0/32s un dolomīta šķembas 20/40, savukārt maisījuma attiecībā un zem tās norādītas 0/45 dolomīta šķembas ar N-III klasi.

### Atbilde

Pasūtītājs apstiprina, ka konkursa nolikuma B pielikuma "Būvprojekts" rasējuma lapā "STANDARTA RASĒJUMI Segas konstrukciju atjaunošanas veidi" segas konstrukciju veidam "Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants/šķembu) seguma atjaunošana" norādītā dolomīta šķembu frakcija 20/40 ir pārrakstīšanās kļūda, un ar to ir domātas dolomīta šķembas, kuru frakcija ir 0/45 ar N-III klasi.